



Общество с ограниченной ответственностью  
«Газпром добыча Надым»  
(ООО «Газпром добыча Надым»)

**Ямальское  
газопромислое управление**

ул. Зверева, 1, г. Надым,  
Ямало-Ненецкий автономный округ, Российская Федерация, 629730  
тел.: +7 (3499) 568-497, факс: +7 (3499) 566-600  
e-mail: jgpru@nadym-dobycha.gazprom.ru, www.nadymdobycha.gazprom.ru  
ОКПО 00153761, ОГРН 1028900578080, ИНН 8903019871, КПП 890303004

*23.04.2019* № *05/217-170*

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «Электроград»

**Л.А. Туркестанову**

*Об опыте эксплуатации*

**Уважаемый Лев Александрович!**

В июне 2018 года кабельный завод «Электроград» предоставил в распоряжение Ямальского ГПУ для проведения опытно-промышленной эксплуатации кабель «Аутфорс» КУПЭКШвнг (А) LS 14x1,0 в количестве 52 метра.

Изделие является кабелем для универсальных применений с многопроволочными жилами с изоляцией жил из полимерных материалов.

В сентябре 2018 г. кабель был смонтирован на открытой кабельной эстакаде ГП-2 Бованенковского НГКМ для передачи аналоговых и дискретных сигналов напряжением 24В в составе оборудования АСУ Э газового промысла.

В ходе опытно-промышленной эксплуатации кабель показал следующие результаты:

- Монтаж кабеля не составил затруднений;
- Снижения амплитуды сигналов не наблюдалось;
- Электрическая прочность защитных оболочек не изменялась;
- Кабель сохранял заявленные механические характеристики – способность к изгибу и сохранение целостности защитных оболочек в диапазоне температур от -40°C до +10°C;
- Проникновения влаги и образования конденсата внутри кабеля не наблюдалось.

В связи с положительными результатами ОПЭ кабеля «Аутфорс» КУПЭКШвнг (А) возможно использование в составе автоматизированных систем на эксплуатируемых объектах с условием согласования применения кабелей указанной марки генеральным проектировщиком ПАО «ВНИПИгаздобыча».

**И.о. начальника управления**

Л.М. Ишниязов  
8 (3499) 56-85-02

**А.Б. Усманов**